СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЕВРАЗИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31898.04ЯШ01 В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЗАРЕГИСТРИВАННЫХ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Сертификационный центр «Акцепт»
СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ «ЕВРАЗИЙСКОЕ КАЧЕСТВО» № RU.АСК.О.145.23
Российская Федерация, 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 2, корпус 3, помещ. 11-Н, офис 1., тел. 8 (921) 740-85-84

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.АСК.01.02.145.02113.25

Срок действия с 19 марта 2025 г. по 18 марта 2030 г.

Выдан: ООО «МАРКАСТРОЙ», ИНН 2100009402
Российская Федерация, 115162, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Люсиновская, д. 64, к. 1, кв.138А; **тел.** +78005502724; **E-mail:** klinker@markastroy.ru

Настоящий сертификат удостоверяет, что **плитка керамическая, кислотоупорная**
(серийный выпуск)

код ОКПД 2 **23.31.10.124**

Соответствуют требованиям: ГОСТ 961-89 «ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ТЕРМОКИСЛОТОУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Евразийское качество»

Основания для выдачи:
- протокол сертификационных испытаний от 19.03.2025 г. № 82, проведенных ИЛ «Акцепт» (Свидетельство № RU.АСК.Л.059.23);
- решение о выдаче сертификата соответствия от 19.03.2025 г. № 82.

Дополнительная информация:
- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.

Руководитель органа по сертификации **Опарин В.А.**

Эксперт **Середюк П.В.**

М.П.

Зарегистрирован в Реестре Системы «Евразийское качество» 19 марта 2025 г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:

15.03.2026 г.	15.03.2027 г.	15.03.2028 г.	15.03.2029 г.
_____	_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)
М.П.	М.П.	М.П.	М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЕВРАЗИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»
(СИСТЕМА «**ЕВРАЗИЙСКОЕ КАЧЕСТВО**»)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31898.04ЯШ01 В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЗАРЕГИСТРИВАННЫХ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификационный Центр «Акцепт». № RU.АСК.О.145.23. Срок действия до 23.12.2028 г.
187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, Никольское ш., д.2, кор. 3, пом. 11-Н, офис 1
accept-lab@yandex.ru +7921-740-8584

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.АСК.01.02.145.02113.25

Срок действия с 19 марта 2025 г. по 18 марта 2030 г.

Выдано ООО «МАРКАСТРОЙ»
115162, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Люсиновская, д. 64, к. 1, кв.138А, пом.29, +78005502724, klinker@markastroy.ru

Настоящее разрешение предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Евразийское качество» для маркирования объектов сертификации, приведенных в сертификате соответствия № **RU.АСК.01.02.145.02113.25**

Место нанесения Знака соответствия: паспорт качества

Руководитель
органа по сертификации _____ Опарин В.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Зарегистрировано в Реестре Системы «Евразийское качество» «19» марта 2025 г.

Разрешение на применение Знака соответствия без отметки о подтверждении его действия на оборотной стороне недействительно

ДЕЙСТВИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНО:

1. **15.03.2026 г.** _____ М.П.
(дата подтверждения действия) (подпись руководителя органа по сертификации)

2. **15.03.2027 г.** _____ М.П.
(дата подтверждения действия) (подпись руководителя органа по сертификации)

3. **15.03.2028 г.** _____ М.П.
(дата подтверждения действия) (подпись руководителя органа по сертификации)

4. **15.03.2029 г.** _____ М.П.
(дата подтверждения действия) (подпись руководителя органа по сертификации)

Система добровольной сертификации
«Евразийское качество»

Испытательная лаборатория (центр) Испытательная Лаборатория «Акцепт»
(наименование)

ООО «Акцепт»
(наименование юридического лица)

Свидетельство участника Системы
«Евразийское качество» №RU.АСК.Л.059.23 действительно до «23» декабря2028 г.

Протокол № 82 от «19» марта 2025 г.
сертификационных испытаний продукции

1. Основание для проведения испытаний - ДОГОВОР № 07-25 от 27 января 2025 г.
(номер и дата договора на испытания продукции)

2. Продукция - плитка керамическая, кислотоупорная шамотная
(наименование)

- 23.31.10.124
(код продукции)

- ОКПД 2
(наименование классификатора)

3. Документ на соответствие которому проводится сертификация - ГОСТ 961-89
(наименование)

-«ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ТЕРМОКИСЛОТОУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

4. Изготовитель продукции - ООО «МАРКАСТРОЙ»
(наименование, место нахождения)

5. Место проведения испытаний - г. Отрадное, Ленинградская обл.
(место нахождения)

6. Акт отбора образцов продукции для испытаний - № 82 от «17» февраля 2025 г.

7. Дата испытания - «19» марта 2025 г.

8. Методика испытаний продукции - ГОСТ 961-89; ГОСТ 473.1/3/5/6/8-81 ГОСТ 13993-78; ГОСТ 7025-91;
(наименование)

9. Сведения об испытанных образцах - 25 штук
(количество, масса, упаковочные единицы,

маркировка изготовителя)

10. Результаты испытаний (приведены в приложениях) - 1 приложение на 2 листах
(номера приложений и количество листов в них)

11. Заключение Продукция плитка керамическая, кислотоупорная шамотная соответствует требованиям
(соответствует, не соответствует)
нормативного документа, на соответствие которому проводилась сертификация продукции

Руководитель испытательной лаборатории (центра) _____ Середюк П.В.
(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к протоколу сертификационных испытаний № 82 «19» марта 2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

плитка керамическая, кислотоупорная шамотная, «Дюна Скала»
(наименование продукции)

ООО «МАРКАСТРОЙ»
(наименование заявителя)

Испытательная Лаборатория «Акцепт»
(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции февраль 2025 г.
Дата проведения испытаний «19» марта 2025 г.
Номер партии № 026, маркировка образца «Дюна Скала»

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отклонения по длине	%	ГОСТ 961-89, п.1.2.5, п.1.3.1	не более ±1,6	ГОСТ 961-89, п.3.2. п.3.3. п.3.4.	+0,1	соответствует
	Отклонения по ширине			не более ±1,6		-0,1	соответствует
	Отклонения по толщине	мм.		не более ±2,0		-1,8	соответствует
	Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности			не более ±2,0		-0,7	соответствует
	Кривизна (стрела прогиба) боковой грани			не более ±2,0		+0,5	соответствует
2	Высота рифления монтажной поверхности			от 2,0 до 4,0		2,0	соответствует
3	Требования к внешнему виду	шт.	ГОСТ 961-89, п.1.3.6	общее количество дефектов не более четырех в соответствии с таблицей 6.	визуально, п.1.3.6	видимые дефекты отсутствуют	соответствует

4	Водопоглащение	%	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не более 6,0	ГОСТ 473.3-81	3,75	соответствует
5	Предел прочности при статическом изгибе	МПа	ГОСТ 961-89, п.1.3.3.3	не менее 10,0	ГОСТ 473.8-81	17,28	соответствует
6	Предел прочности при сжатии	МПа	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 42,0	ГОСТ 473.6-81	42,2	соответствует
7	Термическая стойкость	тепло смена	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 2	ГОСТ 473.5-81	2	соответствует
8	Кислотостойкость	%	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 97,0	ГОСТ 473.1-81	98,21	соответствует
9	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	не менее 15	ГОСТ 7025-91	15	соответствует
10	Водопроницаемость	-	ГОСТ 961-89, п.1.3.3	с обратной стороны плиток не должно быть капель через 24 ч.	ГОСТ 13993-78	через 24 ч. капель нет	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Плитка кислотоупорная шамотная «Дюна Скала» соответствуют требованиям ГОСТ 961-89 «Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия».
Сорт «плитки кислотоупорной шамотной» - «первый».
Марка «кислотоупорной плитки» – «КШ - плитка кислотоупорная шамотная».
Типы «кислотоупорной плитки» - «ПК - 2»
Кроме применения для футеровки оборудования, подвергающегося воздействию фосфорнокислых и фторсодержащих сред.

Начальник испытательной лаборатории «Акцепт» _____ Середюк П.В.