Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»
Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17
Телефон, факс:8(352)-56-29-16.(8352)56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности:
428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 21-00/03380-25

Заключение составлено 14.02.2025г.

1. Основание для проведения экспертизы: заявка №123 от 13.02.2025 г.

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: плитки керамические

4. Производитель продукции: Общество с ограниченной ответственностью «Маркастрой»

5. НД на продукцию: ГОСТ 13996-2019 Общие технические условия

6. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Маркастрой»

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): отобрала начальник лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «Маркастрой» Самойлова А.Ю., измерения выполнил эксперт - физик по контролю ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии" Любимов Н. В.

8. Место, время и дата отбора, измерений: склад готовой продукции, Чувашская Республика-Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 91, отбор 07:00-07:15, 27.01.2025,

дата измерений 27.01.2025-30.01.2025

9. Условия доставки продукции: автотранспорт

10. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" п.4.2.4, п.4.2.5, Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК»

11. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии», Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 «д»; РОСС RU.0001.510113, дата внесения в реестр об аккредитованном лице 9 октября 2014 года

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний №21-00/03380-25 от 30.01.2025г.

ВЫВОДЫ:

Представленные материалы по содержанию природных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (А эфф. не более 370 Бк/кг).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Плитки керамические по эффективной удельной активности (А эфф.) природных радионуклидов **соответствуют** требованиям п.5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2009/99)» для строительных материалов I класса, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врач по радиационной гигиене
отделения обеспечения надзора по
коммунальной гигиене и гигиене труда _____ Ф.М.Васильева

должность подпись И.О. Фамилия

Примечание:
1.Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта на дату ее проведения.
2.Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»

Составлено в 3 экземплярах